

Høringssvar	Administrationens bemærkning
<p data-bbox="226 197 405 225">09-05-2018</p> <p data-bbox="226 277 495 304">Kloakering Nørlev</p> <p data-bbox="226 316 987 343">Jeg skriver på vegne af min mor, Ebba Christiansen.</p> <p data-bbox="226 389 1249 496">Hun er en ældre enlig - hun har mistet sin mand for få år siden - dame på 83 år som jeg ikke kan se tjener noget formål, at få kloakeret sin matrikel, hendes alder og helbred taget i betragtning.</p> <p data-bbox="226 539 1077 608">Jeg vil derfor bede om, at man giver hende dispensation og fritager hende for kloakering på matriklen Oktobervej 8.</p>	<p data-bbox="1263 197 2092 288">Oktobervej 8, 9800 Hjørring. Der er etableret spildevandsledning i oktobervej, denne blev anlagt i år 2010-2011. Krav om tilslutning er besluttet til 1. dec. 2020.</p> <p data-bbox="1263 341 2092 432">Det nuværende private spildevandsanlæg er anlagt i år 1973. Dermed er der ikke mulighed for, at give dispensation til det nuværende anlæg, da det er over 20 år gammelt.</p> <p data-bbox="1263 485 2092 655">Der er foretaget grundvandsundersøgelse af området i forbindelse med; Tillæg 1 : 2016 - Sommerhuskloakering [vedtaget af Byrådet 29.juni - 2016]. Grundvandsundersøgelsen har vist en højgrundvandsstand i området. Hvormed de private nedsivningsanlæg til spildevand ikke renser optimalt.</p>
<p data-bbox="226 702 405 729">06-04-2018</p> <p data-bbox="226 782 898 809">Spildevandskloakering Septembervej 7, Nørlev</p> <p data-bbox="226 820 1211 847">Vi har ingen behov eller ønsker om at blive tilsluttet kloaknettet, fordi:</p> <ol data-bbox="226 900 1189 1150" style="list-style-type: none"> <li>1. Vores septiktank fungerer upåklageligt.</li> <li>2. Vi er kun 2 personer(pensionister)og bor på 48 m2. En udgift hertil vil vælte vores budget.</li> <li>3. Vi opholder os her kun få uger om sommeren.</li> <li>4. Ingen udlejning.</li> <li>5. Har kun haft sommerhuset siden december 2015, og fik ikke på daværende tidspunkt oplysning om tilslutning til fælles kloaknet.</li> </ol>	<p data-bbox="1263 702 2092 793">Septembervej 7, 9800 Hjørring. Der er etableret spildevandsledning i septembervej, denne blev anlagt i år 2010-2011. Krav om tilslutning er besluttet til 1. dec. 2020.</p> <p data-bbox="1263 845 2092 936">Det nuværende private spildevandsanlæg er anlagt i år 1973. Dermed er der ikke mulighed for, at give dispensation til det nuværende anlæg, da det er over 20 år gammelt.</p> <p data-bbox="1263 989 2092 1160">Der er foretaget grundvandsundersøgelse af området i forbindelse med; Tillæg 1 : 2016 - Sommerhuskloakering [vedtaget af Byrådet 29.juni - 2016]. Grundvandsundersøgelsen har vist en højgrundvandsstand i området. Hvormed de private nedsivningsanlæg til spildevand ikke renser optimalt.</p>
<p data-bbox="226 1206 405 1233">31-03-2018</p> <p data-bbox="226 1286 495 1313">Strandgårdsvej 10</p> <p data-bbox="226 1324 1189 1351">Hvad betyder det for min ejendom og kan jeg blive pålagt udgifter ?</p>	<p data-bbox="1263 1206 2092 1342">Ejer har fået særskilt svar herpå. Det betyder at ejendommens spildevand skal tilsluttes det offentlige kloaknetværk til 1. dec 2020. Udgifter er Tilslutningsbidrag til Hjørring Vandselskab a/s samt Kloakarbejde på egen grund.</p>