



Nr. Vrå Vandværk
Smidstrupvej 23
9760 Vrå

Team Vand og Jord
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring
Telefon 72 33 33 33
Fax 72 33 30 30
hjoerring@hjoerring.dk

Hjørring den 17-11-2018

Sagsnr.: 13.02.02-G01-13-18

Tilladelse til rentvandstank og ændring af filtersystem på Nr. Vrå vandværk

Nr. Vrå Vandværk har ansøgt om at ændre filtersystemet på vandværket.

Vandværket har på nuværende tidspunkt enkelt filtrering. Der er ansøgt om for- og efterfiltrering, da vandværket har haft problemer med at overholde gældende vandkvalitetskrav.

Der ansøges om at etablere for- og efterfiltrering fra Silhorko type NSB 20-200 med ydelse på 7,2 m³/t.

Der ansøges samtidigt med at opsætte en rentvandstank på 45 m³ for, at få en langsommere indvinding og fjerne luft i vandet.

Under indkøring af filteranlæggene og rentvandstank monteres, der et midlertidig UV- anlæg.

Hjørring Kommune giver tilladelse til etablering af for- og efterfiltrering og rentvandstank på Nr. Vrå Vandværk med følgende vilkår:

- UV-anlægget må ikke fjernes før vandet afgang vandværk, kan overholde de mikrobiologiske kvalitetskrav i gældende lovgivning.
- Vandværket skal indsende dokumentation på at de gældende mikrobiologiske kvalitetskrav er overholdt, i form af en analyserapport fra et akkrediteret laboratorium.

Klagevejledning

Afgørelser efter Vandforsyningsloven kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er annonceret.

Afgørelsen kan påklages af:

- Nr. Vrå Vandværk
- Enhver, der må antages at have individuel, væsentlig interesse i sagens udfald



- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet

Hvis der bliver klaget, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet opretholder tilladelsen.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der klages via Klageportalen, som der er link til på forsiden af nmkn.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Klagen skal være modtaget senest den 14.01.2019.

Miljø- og Fødevareklagenævnet opkræver et gebyr på 900 kroner for privatpersoner og 1800 kroner for virksomheder og organisationer. Indbetales gebyret ikke inden udløb af betalingsfristen, afvises klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen.

Nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 er det muligt at anlægge civilt søgsmål.

Eventuelt søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse er truffet.

Med venlig hilsen

Signe Hvims Nielsen
Team vand og jord
Hjørring kommune
Tlf. +45 7233 6738